

Отчёт для раскрытия информации
 в соответствии с Постановлением Правительства от 21.01.2004 г. № 24
 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и
 розничного рынков электрической энергии»
АО «Горэлектросеть»

О результатах контрольных замеров электрических параметров режимов работы оборудования объектов электросетевого хозяйства, то есть замеров потокораспределения, нагрузок и уровней напряжения:

№ п/п	Наименование центров питания	Установленная мощность трансформаторов, МВА	Существующая нагрузка по зимним замерам, МВт
1.	ПС «Билимбай» 35/6 кВ		
	Т-1	10	0,36
	Т-2	10	0,55
2.	ПС «Очистная» 35/6 кВ		
	Т-1	6,3	2,4
	Т-2	6,3	4,68
3.	ПС «Папанинская» 35/6 кВ		
	Т-1	3,2	1,224
	Т-2	3,2	1,44
4.	ГПП-1 «ПХЗ» 110/6 кВ		
	Т-1	10	4,80
	Т-2	10	3,00
5.	ГПП-2 «ПХЗ» 110/6 кВ		
	Т-1	25	2,16
	Т-2	25	6,48
6.	ПС «Староуткинская» 110/6 кВ		
	Т-1	7,5	1,20
	Т-2	10	2,16