

п. 11 в).

Сведения о величине резервируемой максимальной мощности суммарно по потребителям электрической энергии, мощность энергопринимающих устройств которых в границах балансовой принадлежности не менее 670 кВт, за 2-ой квартал 2017 г. по сетям АО "Горэлектросеть", кВт.

Уровень напряжения			
ВН	СН-1	СН-2	НН
15 411,00	4 382,00	3 122,00	-